



Legenda

	Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso
	Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso
	Entrada de serviço aérea - Padrão "T1" - Energisa
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária LED 24w - embutir teto
	Luminária tipo arandela p/ Lamp. Led
	Poste Conico 7 metros 3 Luminárias - 3x120 W Luminaria Led - 120w, 12.000lm / 6.500k
	Quadro de distribuição - embutir a 1,20m do piso
	Refletor de led - 15.000lm, 6.500k
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Legenda das indicações

	Alvenaria - 30x30x30 cm
	Alvenaria - 40x40x40 cm
	Aço pintada - teto (ref Brum) - 200x200x100 mm

Notas

ELETRODUTOS:
 Sobre o Forro de Gesso - PVC Rígido;
 Embutido em alvenaria para alimentação dos interruptores - PVC Rígido;
 Embutido em alvenaria para alimentação dos pontos secundarios - PVC Corrugado;
 Enterrados no piso tipo PEAD e/ou Kanaflex;
 Linhas tracejadas, tubulação subterranea;
 Quando não cotados - utilizar 3/4";

CONDULETES/ACESSÓRIOS:

Condutele em alumínio natural, bitolas conforme projeto, nos tipos E, C, LB, TB, LR, LL, T e X.

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (M);
 02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO;
 03 - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO;
 04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 8.919 - LEI DO DIREITO AUTORAL;
 05 - AS MARGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICAS SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

MINISTÉRIO DA DEFESA	ANO	TIPO	FOLHA	MODIFICAÇÕES
PC N	2020	ELE	5/5	A 03/04/2020
CONVENIENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDÔNIA - MT	LOCAL: RUA DOS MADEIRINHA ESQUINA COM A RUA PADRE ERZEQUEL, SN	ÁREAS: A. TUBERAÇÃO; M2 B. CIMENTAÇÃO; M2 C. ALVENARIA; M2 D. OBRAS DE ACABAMENTO; M2	DATA: 03/04/2020	D 05/03/2021
AUTOR: Fábio L. de Araújo - Eng. Eletricista - CREA 1200573/PP	DESENHO: Fábio L. de Araújo	DIM: METRO	ESCALA: INDICADA	H
PREFEITO MUNICIPAL: Fábio L. de Araújo	ESCALA: INDICADA	I		