FNDE							
OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE						
LOCAL:	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT						
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA						
			COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE PROTEÇ	ÃO CONTR	A INCÊNDIO		
	1				I I		
17.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-INC-001	SINAPI	CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	377,24	377,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	1,0000000	22,80	22,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,5000000	18,34	9,17
Insumo	00010885	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1,0000000	345,27	345,27
17.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-INC-002	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	1,0000000	789,10	789,10
Insumo	00021029	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2°, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2,0000000	394,55	789,10
	•						
17.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-INC-003	SINAPI	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2,"COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	259,65	259,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	2,8200000	18,79	52,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,1500000	22,80	26,22
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1150000	3,92	0,45
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000	180,00	180,00
		1			<u>.                                    </u>		
17.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-INC-004	Próprio	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" - REF. SBC 55298	UN	1,0000000	120,34	120,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7060000	22,80	38,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,7060000	18,79	32,05
Insumo	3304 - SBC	Próprio	TAMPAO STORZ 2.1/2" PARA HIDRANTE INCENDIO	UN	1,0000000	48,80	48,80
Insumo	4636 - SBC	Próprio	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	М	1,5950000	0,38	0,60
17.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-INC-005	Próprio	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA INCENDIO 60X40 FORNECIDO E INSTALADO	UND	1,0000000	347,34	347,34
		·	·				

Janete Moreira Lopes Engenheira Civil Janete Moreira Lopes Responsabel Technica Engenheira Carl (REA 9742D/RO

LOCAL: RUA RIO MADEIRA,	•								
PROP.:         PREFEITURA MUNITARIA           Composição Auxiliar         88316         SINA           Insumo         R.M61         Próp.           17.30         Código         Ban.           Composição Auxiliar         88310         SINA           Composição Auxiliar         88316         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         12657         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição         88247         SINA           Composição         Auxiliar         S8264         SINA           Composição         CPU-INC-008         Próp.		CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE							
Composição   R.M61   Própe   Própe   R.M61   R.M61   Própe   R.M61   R.M61	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT								
Insumo	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA								
Insumo	COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE PROTEÇ	ÃO CONTR	A INCÊNDIO						
17.30         Código         Ban           Composição         CPU-INC-006         Próp           Composição         88310         SINA           Composição         88316         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00078/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         6011         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição         Auxiliar         S8247         SINA           Composição         Auxiliar         88264         SINA           Composição         CPU-INC-008         Próp	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,0000000	18,34	18,3				
Composição Auxiliar         CPU-INC-006         Própidada Própidada Auxiliar           Composição Auxiliar         88310         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00078/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           Composição CPU-INC-008         Própidada         Própidada	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA INCENDIO 60X40 FORNECIDO E INSTALADO	UND	1,0000000	329,00	329,0				
Composição Auxiliar         88310         SINA           Composição Auxiliar         88316         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00078/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         6011         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Tota				
Auxiliar         88310         SINA           Composição Auxiliar         88316         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00025973         SINA           Insumo         00078/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         6011         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA A  BASE DE RESINA ACRILICA E MICROESFERAS DE VIDRO MARCAÇÃO DE PISO - 1X1 M PARA HIDRANTE	m²	1,0000000	20,83	20,8				
Composição Auxiliar         88316         SINA           Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           17.31         Código         Ban           Composição         CPU-INC-007         Próp           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3640000	24,47	8,9				
Insumo         00005318         SINA           Insumo         00007343         SINA           Insumo         00012815         SINA           Insumo         00025972         SINA           Insumo         00025973         SINA           17.31         Código         Ban           Composição         CPU-INC-007         Próp           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,1510000	18,34	2,7				
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0210000	20,26	0,4				
Insumo	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,4270000	9,54	4,0				
Insumo	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0120000	11,28	0,1				
17.31         Código         Ban           Composição         CPU-INC-007         Próp           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SIN/           Insumo         6011         SIN/           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SIN/           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SIN/           Composição Auxiliar         88264         SIN/           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,1100000	12,66	1,3				
Composição         CPU-INC-007         Próp           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         6011         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,2500000	12,66	3,1				
Composição         CPU-INC-007         Próp           Insumo         00678/ORSE         ORS           Insumo         12657         SINA           Insumo         6011         SINA           Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp				l					
Insumo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Tota				
Insumo	Conjunto motobomba trifasico 5 CV	und	1,0000000	6.387,16	6.387,1				
Insumo	МОТО ВОМВА	UND	1,0000000	3.298,76	3.298,76				
Insumo         10048/ORSE         ORS           Insumo         12899         SINA           Insumo         14034/ORSE         ORS           Composição Auxiliar         88247         SINA           Composição Auxiliar         88264         SINA           16.4         Código         Ban           Composição         CPU-INC-008         Próp	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UND	1,0000000	319,16	319,16				
Insumo 12899 SINA Insumo 14034/ORSE ORS Composição Auxiliar 88247 SINA Composição 88264 SINA 16.4 Código Ban Composição CPU-INC-008 Próp	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	UND	3,0000000	234,72	704,16				
Insumo 14034/ORSE ORS Composição Auxiliar 88247 SINA Composição Auxiliar 88264 SINA  16.4 Código Ban Composição CPU-INC-008 Próp	PRESSOSTATO DIFERENCIAL	UND	1,0000000	165,46	165,46				
Composição Auxiliar  Composição Auxiliar  88264  SINA  16.4  Código  Ban  Composição CPU-INC-008  Próp		UND	1,0000000	104,89	104,89				
Auxiliar 8824/ SINA  Composição Auxiliar 88264 SINA  16.4 Código Ban  Composição CPU-INC-008 Próp	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*	UND	1,0000000	1.756,63	1.756,63				
Auxiliar 88264 SINA  16.4 Código Ban  Composição CPU-INC-008 Próp	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*	Н	0,9000000	19,78	17,80				
Composição CPU-INC-008 Próp	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO	Н	0,8500000	23,88	20,30				
Composição CPU-INC-008 Próp	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			Valor Unit	Tota				
Insumo 37556 SINA	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	Quant.		30,8				
	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Descrição  Blace de singligação em pue ced 35. (200/200) Hideate.	Und	Quant.	30,87	30,0				
Composição 88316 SINA	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Descrição  Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ECOTOL UMINESCENTE QUADRADA *20 x 20			<b>30,87</b> 29,95	29,95				
	KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4*  QUADRO DE COMANDO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Descrição  Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20* CM, EM PVC *2* MATH-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,0000000						



<b>FNDE</b>								
OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE							
LOCAL:	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT							
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA							
			COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE PROTEÇ	ÃO CONTR	A INCÊNDIO			
Composição	CPU-INC-009	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência	UNID	1,0000000	26,82	26,82	
Insumo	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26° CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,0000000	25,90	25,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0500000	18,34	0,92	
16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU-INC-010	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UNID	1,0000000	26,82	26,82	
Insumo	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,0000000	25,90	25,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,0500000	18,34	0,92	
16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU-INC-011	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	UNID	1,0000000	30,87	30,87	
Insumo	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNID	1,0000000	29,95	29,95	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,0500000	18,34	0,92	

Janete Moreira Lopes Engenheira Civil

Janete Morking Lopes
Besponsiyel Technica
Engenheim Chall (REA: 9742D/RO